


	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	<div><div><div>Progetto:</div><div>Disegnato:</div><div>Coordinato:</div><div>N° di Disegno:</div></div><div><div>Quadro:</div><div>1 -</div><div>Tensione di esercizio:</div><div>400 / 230 V</div><div>Icc massima ai morsetti di entrata:</div><div>4,357 kA</div></div><div><div>Famiglia involucri:</div><div>Quadri per automazione e distribuzione</div></div><div><div>Livello di segregazione:</div><div>Non segregato (forma 1)</div></div><div><div>Ingombro totale (BxHxP) [mm]:</div><div>402x645x200</div></div><div><div>Grado IP:</div><div>IP55</div></div><div><div>Corrente Icw:</div><div>10 kA</div></div><div><div>Norma verifica termica:</div><div>CEI 23-51</div></div><div><div>Data:</div><div>03/08/2017</div></div><div><div>Pagina:</div><div>3</div></div></div> <div></div> <div>46QX 72M IP55</div>											A	
B													B
C													C
D													D
E													E
F										F			
G										G			
H										H			
I										I			
J										J			
	Descrizione												
	Famiglia amadio			Quadri per automazione e distribuzione									
K	Dimensioni nominali (BxHxP) [mm]			405x650x200						K			
	Dimensioni effettive (BxHxP) [mm]			402x645x200									
	Numero colonna			1									
	Struttura base			GW46054									
	Materiale			Acciaio									
L	Classe isolamento			I						L			
	Accessori												
M	Pannello SX									M			
	Pannello DX												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

Documento:

Dati di progetto

Disegnatore:

Coordinatore:

N° di disegno:

Tensione di esercizio [V]: 400 (400) / 230 (230)

C.d.t. massima totale ammessa nell'impianto: 4,0 %

Potenza totale impianto: 33,568 kW

Corrente totale impianto: 54,82 A

Corrente nominale impianto: 63,00 A

Fasi dell'impianto: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 4,357 kA

Alimentazione - Sezione di Fase: 10,0 mm²

Alimentazione - Sezione di Neutro: 10,0 mm²

Alimentazione - Sezione di PE: 10,0 mm²

Alimentazione - Corrente fase L1: 54,82 A

Alimentazione - Corrente fase L2: 53,69 A

Alimentazione - Corrente fase L3: 53,23 A

Alimentazione - Corrente neutro N: 1,42 A

Sistema di Distribuzione: TT

Corrente di c.to c.to presunta trifase nel punto di consegna: 4,50 kA

Corrente di c.to c.to presunta fase-neutro nel punto di consegna: 2,60 kA

Contributo motori alla corrente di c.to c.to: No

Documento:

Dati quadro

Quadro n°: 1

Descrizione:

Metodo di calcolo del Potere di Interruzione: I_{cn} / I_{cu}

Potere di Interruzione degli apparecchi modulari secondo la norma: CEI EN 60898

Metodo di selezione della taratura: $I_n = I_b$

Protezione di Back-Up: No

Collegamento in morsettiera: No

Cablaggio interno al Quadro: No

Livello massimo per il quadro: 6

Sezione minima abilitata: 1,5 mm²

Taratura minima abilitata: 6,00 A

Potenza quadro: 33,568 kW

Corrente totale quadro: 54,82 A

Corrente nominale quadro: 63,00 A

Fasi in ingresso: L1 L2 L3 N

Icc massima ai morsetti d'entrata: 4,357 kA

Alimentazione - Sezione di Fase: 10,0 mm²

Alimentazione - Sezione di Neutro: 10,0 mm²

Alimentazione - Sezione di PE: 10,0 mm²

Alimentazione - Corrente fase L1: 54,82 A

Alimentazione - Corrente fase L2: 53,69 A

Alimentazione - Corrente fase L3: 53,23 A

Alimentazione - Corrente neutro N: 1,42 A

Note: